

**ПРИКАЗ**  
**(распоряжение)**

Номер документа	Дата составления
<b>493</b>	<b>19.12.2014</b>

Об утверждении проекта и  
установлении границ и режима  
зон санитарной охраны  
водозаборных скважин №№ Т-01741/2,  
Т-01746/3, Т-01949/7, 68/77, 61/78,  
12/76, 57/76, 37/76, 111А/91, 14/93  
для целей питьевого и хозяйственно-  
бытового водоснабжения населения  
п. Молодежный и объектов  
ЗАО «Сибирская Аграрная Группа»  
(Томская область, Томский район,  
п. Молодежный)

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции от 23 июня 2014 года), руководствуясь подпунктом 39 пункта 9 Положения о Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 23 ноября 2007 года № 153 (в редакции постановления Губернатора Томской области от 19 сентября 2014 года № 75), учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области от 12 декабря 2014 года № 70.ТС.03.000.Т.000696.12.14:

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый «Проект организации зон санитарной охраны водозаборных скважин ЗАО «Аграрная группа», расположенных по адресу: Томская область, Томский район, п. Молодежный» в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу (хранится по адресу: г. Томск, пр. Кирова 14, к. 25).

2. Установить границы зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ Т-01741/2, Т-01746/3, Т-01949/7, 68/77, 61/78, 12/76, 57/76, 37/76, 111А/91, 14/93 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения п. Молодежный и объектов ЗАО «Сибирская Аграрная Группа» (Томская область, Томский район, п. Молодежный) в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.

3. Установить режим использования территории зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ Т-01741/2, Т-01746/3, Т-01949/7, 68/77, 61/78, 12/76, 57/76, 37/76, 111А/91, 14/93 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения п. Молодежный и объектов ЗАО «Сибирская Аграрная

Группа» (Томская область, Томский район, п. Молодежный) в соответствии с приложением № 3 к настоящему приказу.

4. В течение 10 дней направить настоящий приказ в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Томской области (Быков В.А.), Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области (Пилипенко В.Г.) для организации контроля за реализацией водоохранных мероприятий, предусмотренных «Проектом организации зон санитарной охраны водозаборных скважин ЗАО «Аграрная группа», расположенных по адресу: Томская область, Томский район, п. Молодежный».

5. В течение 10 дней с момента утверждения направить настоящий приказ в Департамент информационной политики и общественных связей Администрации Томской области (Севостьянов А.В.) для опубликования в средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области – председателя комитета эколога-экономической экспертизы Мершину Г.И.

Руководитель организации

**И.о.начальника**

(должность)

**Д.А.Трифонов**

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

от « 19 » декабря 2014 № 493

**Границы  
зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ Т-01741/2, Т-01746/3,  
Т-01949/7, 68/77, 61/78, 12/76, 57/76, 37/76, 111А/91, 14/93 для целей питьевого и  
хозяйственно-бытового водоснабжения населения п. Молодежный и объектов  
ЗАО «Сибирская Аграрная Группа» (Томская область, Томский район,  
п. Молодежный)**

1. Границу первого пояса зон санитарной охраны каждой скважины установить формой окружности радиусом 30 метров от устья скважины.
2. Границу второго пояса зоны санитарной охраны установить:
  - для скважины № Т-01741/2 формой окружности радиусом 38,8 метров от устья скважины;
  - для скважины № Т-01746/3 формой окружности радиусом 40,3 метров от устья скважины;
  - для скважины № Т-01949/7 формой окружности радиусом 32,0 метра от устья скважины;
  - для скважины № 68/77 формой окружности радиусом 45,2 метров от устья скважины;
  - для скважины № 61/78 формой окружности радиусом 56,0 метров от устья скважины;
  - для скважины № 12/76 формой окружности радиусом 36,2 метров от устья скважины;
  - для скважины № 57/76 формой окружности радиусом 30,6 метров от устья скважины;
  - для скважины № 37/76 формой окружности радиусом 48,3 метров от устья скважины;
  - для скважины № 111А/91 формой окружности радиусом 39,1 метров от устья скважины;
  - для скважины № 14/93 формой окружности радиусом 59,5 метров от устья скважины.
3. Границу третьего пояса зоны санитарной охраны установить:
  - для скважины № Т-01741/2 контуром формой овала, вписанного в прямоугольник, вытянутым по линии фильтрационного потока по направлению ЮВ-СЗ, общей протяженностью 676,0 метров (500,0 метров вверх по потоку подземных вод, 176,0 метров вниз по потоку подземных вод от устья скважины), ширина области захвата подземных вод составляет 222,4 метра;
  - для скважины № Т-01746/3 контуром формой овала, вписанного в прямоугольник, вытянутым по линии фильтрационного потока по направлению

ЮВ-СЗ, общей протяженностью 610,0 метров (444,0 метров вверх по потоку подземных вод, 166,0 метров вниз по потоку подземных вод от устья скважины), ширина области захвата подземных вод составляет 265,3 метров;

- для скважины № Т-01949/7 контуром формой овала, вписанного в прямоугольник, вытянутым по линии фильтрационного потока по направлению ЮВ-СЗ, общей протяженностью 475,0 метров (362,5 метров вверх по потоку подземных вод, 112,5 метров вниз по потоку подземных вод от устья скважины), ширина области захвата подземных вод составляет 214,6 метров;

- для скважины № 12/76 контуром формой овала, вписанного в прямоугольник, вытянутым по линии фильтрационного потока по направлению ЮВ-СЗ, общей протяженностью 533,4 метра (383,4 метра вверх по потоку подземных вод, 150,0 метров вниз по потоку подземных вод от устья скважины), ширина области захвата подземных вод составляет 245,7 метров;

- для скважины № 37/76 контуром формой овала, вписанного в прямоугольник, вытянутым по линии фильтрационного потока по направлению ЮВ-СЗ, общей протяженностью 834,0 метра (567,0 метров вверх по потоку подземных вод, 267,0 метров вниз по потоку подземных вод от устья скважины), ширина области захвата подземных вод составляет 280,0 метров;

- для скважин №№ 14/93, 111А/91 единым контуром формой овала, вписанного в прямоугольник, вытянутым по линии фильтрационного потока по направлению ЮВ-СЗ, общей протяженностью 1000,0 метров (650,0 метров вверх по потоку подземных вод, 350,0 метров вниз по потоку подземных вод от устья скважины), ширина области захвата подземных вод составляет 354,0 метра;

- для скважин №№ 57/76, 68/77, 61/78 единым контуром формой овала, вписанного в прямоугольник, вытянутым по линии фильтрационного потока по направлению ЮВ-СЗ, общей протяженностью 738,0 метров (538,5 метров вверх по потоку подземных вод, 200,0 метров вниз по потоку подземных вод от устья скважины), ширина области захвата подземных вод составляет 497,5 метров.

**Режимы  
использования территории зон санитарной охраны водозаборных скважин  
№№ Т-01741/2, Т-01746/3, Т-01949/7, 68/77, 61/78, 12/76, 57/76, 37/76, 111А/91,  
14/93 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения  
п. Молодежный и объектов ЗАО «Сибирская Аграрная Группа» (Томская  
область, Томский район, п. Молодежный)**

1. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны (далее - ЗСО)

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускаются посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО, с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

1.6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов.

## 2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО

2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

2.6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

2.7. Не допускается на территории второго пояса ЗСО:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

2.8. Санитарные мероприятия в пределах второго и третьего поясов должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

3. На территории первого, второго, третьего поясов зон санитарной охраны и в полосе водоводов выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом организации зон санитарной охраны водозаборных скважин ЗАО «Аграрная группа», расположенных по адресу: Томская область, Томский район, п. Молодежный».