

ПРИКАЗ
(распоряжение)

Номер документа	Дата составления
212	30.06.2015

Об утверждении проекта и
установлении границ и режима
зоны санитарной охраны
водозаборных скважин №№ 1П-08,
1П-14 для целей питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения
объектов ООО «Желдорстрой»
(г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 12,
строение б)

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ), руководствуясь подпунктом 39 пункта 9 Положения о Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 23 ноября 2007 года № 153 (в редакции постановления Губернатора Томской области от 19 сентября 2014 года № 75), учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области от 17 июня 2015 года № 70.ТС.14.000.Т.000274.06.15:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый «Проект зон санитарной охраны водозаборных скважин № 1П-08 и 1П-14, расположенных по адресу: г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 12, стр. б», в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу (хранится по адресу: г. Томск, пр. Кирова 14, к. 25).

2. Установить границы зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 1П-08, 1П-14 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО «Желдорстрой» (г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 12, строение б), в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.

3. Установить режим использования территории зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 1П-08, 1П-14 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО «Желдорстрой» (г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 12, строение б), в соответствии с приложением № 3 к настоящему приказу.

4. В течение 10 дней направить настоящий приказ в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Томской области (В.А.Быков), Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Томской области (В.Г.Пилипенко) для организации контроля за реализацией водоохраных мероприятий, предусмотренных «Проектом зон санитарной охраны водозаборных скважин № 1П-08 и 1П-14, расположенных по адресу: г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 12, стр. 6».

5. В течение 10 дней с момента утверждения направить настоящий приказ в Департамент информационной политики Администрации Томской области (А.В.Севостьянов) для опубликования в средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на и.о.заместителя начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области – председателя комитета эколого-экономической экспертизы Д.В.Киселева.

Руководитель организации

И.о. начальника

(должность)



(личная подпись)

Т.Н.Мочалова

(расшифровка подписи)

от « 30 » июня 2015 № 212

**Границы
зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 1П-08, 1П-14
для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов
ООО «Желдорстрой» (г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 12, строение 6)**

1. Границу первого пояса зоны санитарной охраны установить по фактически сложившейся ситуации единым контуром для обеих скважин формой правильного прямоугольника со сторонами 10x17 м (на расстоянии 5 м от скважин при расстоянии между скважинами 7 м).

Географические координаты угловых точек первого пояса зоны санитарной охраны:

№ точки	Северная широта			Восточная долгота		
	град	мин	сек	град	мин	сек
1	56	30	54,64	84	55	48,41
2	56	30	54,93	84	55	49,49
3	56	30	54,47	84	55	49,93
4	56	30	54,19	84	55	48,85

2. Границу второго пояса зоны санитарной охраны установить единым контуром для обеих скважин формой правильного прямоугольника со сторонами 70x77 м (на расстоянии 35 м от скважин при расстоянии между скважинами 7 м).

Географические координаты угловых точек второго пояса зоны санитарной охраны:

№ точки	Северная широта			Восточная долгота		
	град	мин	сек	град	мин	сек
1	56	30	55,04	84	55	46,33
2	56	30	55,91	84	55	50,14
3	56	30	54,38	84	55	51,65
4	56	30	53,36	84	55	47,73

3. Границу третьего пояса зоны санитарной охраны установить единым контуром для обеих скважин формой правильного прямоугольника со сторонами 488x491 м (на расстоянии 242 м от скважин при расстоянии между скважинами 7 м).

Географические координаты угловых точек третьего пояса зоны санитарной охраны:

№ точки	Северная широта			Восточная долгота		
	град	мин	сек	град	мин	сек
1	56	30	56,53	84	55	28,51
2	56	31	05,86	84	55	52,13
3	56	30	52,46	84	56	10,01
4	56	30	43,73	84	55	46,07

от « 30 » июня 2015 № 212

**Режимы
использования территории зоны санитарной охраны водозаборных скважин
№№ 1П-08, 1П-14 для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения объектов ООО «Желдорстрой» (г. Томск,
ул. Нижне-Луговая, 12, строение б)**

1. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны (далее - ЗСО)

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускаются посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО, с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

1.6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО

2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

2.6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

2.7. Не допускается на территории второго пояса ЗСО:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.

2.8. Санитарные мероприятия в пределах второго и третьего поясов должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

3. На территории первого, второго, третьего поясов зон санитарной охраны и в полосе водоводов выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборных скважин № 1П-08 и 1П-14, расположенных по адресу: г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 12, стр. 6».