

**ПРИКАЗ**  
**(распоряжение)**

Номер документа	Дата составления
<b>15</b>	<b>19.01.2015</b>

Об утверждении проекта и  
установлении границ и режима  
зоны санитарной охраны  
водозаборных скважин №№ 1<sup>п</sup>, 2<sup>п</sup>  
для целей питьевого и хозяйственно-  
бытового водоснабжения объектов  
ООО «Томская нефть» на ПСН  
Лугинецкого нефтяного месторождения  
(Парабельский район, Томская область)

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ), руководствуясь подпунктом 39 пункта 9 Положения о Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 23 ноября 2007 года № 153 (в редакции постановления Губернатора Томской области от 19 сентября 2014 года № 75), учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Центра госсанэпиднадзора в Томской области от 18 мая 2003 года № 70.ТС.01.570.Т.000067.05.03:

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый «Рабочий проект на бурение скважин №№ 1<sup>п</sup>, 2<sup>п</sup> для хозяйственно-питьевого водоснабжения пункта сдачи нефти на Лугинецком нефтяном месторождении» в части организации зон санитарной охраны водозаборных скважин ООО «Томская нефть» в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу (хранится по адресу: г. Томск, пр. Кирова 14, к. 25).

2. Установить границы зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 1<sup>п</sup>, 2<sup>п</sup> для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО «Томская нефть» на ПСН Лугинецкого нефтяного месторождения (Парабельский район, Томская область) в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.

3. Установить режим использования территории зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 1<sup>п</sup>, 2<sup>п</sup> для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО «Томская нефть» на ПСН Лугинецкого нефтяного месторождения (Парабельский район, Томская область) в соответствии с приложением № 3 к настоящему приказу.

4. В течение 10 дней направить настоящий приказ в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Томской области (Быков В.А.), Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области (Пилипенко В.Г.) для организации контроля за реализацией водоохраных мероприятий, предусмотренных «Рабочим проектом на бурение скважин №№ 1<sup>л</sup>, 2<sup>л</sup> для хозяйственно-питьевого водоснабжения пункта сдачи нефти на Лугинецком нефтяном месторождении» в части организации зон санитарной охраны водозаборных скважин ООО «Томская нефть».


5. В течение 10 дней с момента утверждения направить настоящий приказ в Департамент информационной политики Администрации Томской области (Севостьянов А.В.) для опубликования в средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области – председателя комитета эколого-экономической экспертизы Мершину Г.И.

Руководитель организации

**начальник**

(должность)



(личная подпись)

**И.Г.Тарасов**

(расшифровка подписи)

Приложение 2  
к приказу Департамента природных  
ресурсов и охраны окружающей среды  
Томской области

от « 19 » января 2015 № 15

**Границы  
зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 1<sup>п</sup>, 2<sup>п</sup> для целей  
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО «Томская  
нефть» на ПСН Лугинецкого нефтяного месторождения  
(Парабельский район, Томская область)**

1. Границу первого пояса зоны санитарной охраны установить формой окружности радиусом 30 метров от устьев скважин с учетом наложения.

2. Границу второго пояса зоны санитарной охраны установить единым контуром прямоугольной формы вытянутым по линии фильтрационного потока по направлению З-В, общей протяженностью 298 метров (256 метров вверх по потоку подземных вод, 42 метра вниз по потоку подземных вод от устья скважины № 2<sup>п</sup>), ширина области захвата подземных вод составляет 267 метров.

3. Границу третьего пояса зоны санитарной охраны установить единым контуром прямоугольной формы вытянутым по линии фильтрационного потока по направлению З-В, общей протяженностью 3571 метр (3529 метров вверх по потоку подземных вод, 42 метра вниз по потоку подземных вод от устья скважины № 2<sup>п</sup>), ширина области захвата подземных вод составляет 336 метров.

от « 19 » января 2015 № 15

**Режимы  
использования территории зоны санитарной охраны водозаборных скважин  
№№ 1<sup>л</sup>, 2<sup>л</sup> для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения  
объектов ООО «Томская нефть» на ПСН Лугинецкого нефтяного  
месторождения (Парабельский район, Томская область)**

1. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны (далее - ЗСО)

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускаются посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО, с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

1.6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов.

## 2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО

2.1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

2.6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

2.7. Не допускается на территории второго пояса ЗСО:  
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

2.8. Санитарные мероприятия в пределах второго и третьего поясов должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

3. На территории первого, второго, третьего поясов зон санитарной охраны и в полосе водоводов выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Рабочим проектом на бурение скважин №№ 1<sup>л</sup>, 2<sup>л</sup> для хозяйственно-питьевого водоснабжения пункта сдачи нефти на Лугинецком нефтяном месторождении» в части организации зон санитарной охраны водозаборных скважин ООО «Томская нефть».